

Saksbehandler: Anne Hjelmstadstuen Jorde
Arkivsaksnr.: 18/2063

Arkiv:

BEVILGNINGSSAK: KJØLELAGER ØYER HELSEHUS

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Sammendrag:

Rådmannen tilrår at det bevilges kr 170 000 til utbedring av kjølelager ved Øyer helsehus, finansiert ved bruk av ubundet investeringsfond.

Saksutredning og vurdering:

Kompressor for ett av to kjølelager ved institusjonskjøkkenet på Øyer helsehus har røket, og det må foretas reparasjon eller utskifting umiddelbart for å ha nødvendig kjøleromskapasitet.

Reparasjon er mulig, men da kompressoren som har røket benytter komponenter som blir forbudt fra 2020, vil det likevel kreve utskifting i 2019. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å skifte ut kompressoren nå.

Det er hentet inn prisoverslag, og tiltaket vil koste kr 170 000 inkl. mva. Dette er et investeringstiltak det ikke er budsjettet for.

Rådmannen tilrår at tiltaket gjennomføres og foreslår finansiering ved bruk av ubundet investeringsfond. Saldo på fondet per 13.9.2018 er kr 3 105 000.

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret godkjenner bruk av ubundet investeringsfond til investeringstiltak utbedring av kjølelager ved Øyer helsehus. Tiltaket har en kostnadsramme på kr 170 000 inkl. mva.

Ådne Bakke
Rådmann

Anne Hjelmstadstuen Jorde