

ØYER KOMMUNE
Kongsvegen 325
2636 ØYER

Vår dato: 25.05.2020
Vår ref.: 202004743-2
Arkiv: 323
Deres dato: 21.04.2020
Deres ref.: 20/108-11

Saksbehandler:
Kristin Hasle Haslestad

NVEs tilbakemelding - Høring - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Oppføring av nye utedo i tilknytning til båtnaust - Goppollen - Gnr. 155 bnr. 001 - Øyer kommune, Innland

Vi viser til henvendelse datert 21.04.2020.

Minner om at tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare i tråd med byggets funksjon/verdi, og at det er kommunens ansvar å påse at dette er ivaretatt i tråd med sikkerhetsklassene i byggt teknisk forskrift. Et båtnaust må jo nødvendigvis ligge svært vassdragsnært og vil naturlig ikke kunne oppfylle sikkerhetskravet. Men da er det også forutsatt at det er et enkelt båtnaust, og ikke en liten hytte. For utedoen stiller det seg litt annerledes – både i forhold til byggets funksjon, men også verdien på bygget. Men det vil trolig være nok å tilfredstille en mindre høydeforskjell fra normalvannstand for at sikkerhetskravet for et F1 tiltak er ivaretatt. Maksimal vannstandsstigning er 3-4 meter, jf. NVE Atlas, og dette tilsvarer erfaringsmessig ofte 200-års flom +. Goppollvatnet er regulert, så det er vel mulig å framskaffe data for maksimal vannstandsstigning over demning, slik som det er gjort for andre saker i statsallmenningen? Dette vil kunne gi et bedre bilde av situasjonen enn aktsomhetskartene.

Videre bør allmennhetens tilgang til vassdrag være et viktig moment i denne saken, spesielt med tanke på presedens for andre tilsvarende saker. Det er ikke mulig med et felles opplegg for sanitærfunksjoner i området? Dette ville løse både plasseringen og hensynet til allmenne interesser langs vassdraget. Ut over dette har ikke NVE merknader i saken.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Kristin Hasle Haslestad
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Vedlegg: