

## Møte i Kommunal klagenemnd den 21.08.2018 - Sak: 7/18

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak i Kommunal klagenemnd:

- Prosjektering av sekundær rømningsvei gjennom balkongdør er iht. TEK10 § 11-14 femte ledd. Klager gis ikke medhold.
- Klage sendes til Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse jf. plan og bygningsloven § 1-9 femte ledd.