



ØYER KOMMUNE

Bygg, areal og geomatikk

Andre Holmen
Sør-Trettenvegen 123

2635 TRETTEEN
Norge

Saksbehandler: Knut Arne Høyvesveen Dir.tlf: 61 26 81 23

Saksnr: 12/425-2

Arkivkode: BYGG 098/001

Deres ref:

Dato: 31.05.2012

GNR 98 BNR 1 - KLAGE PÅ GJØDSELLAGER

Gnr./bnr.: 98/1
Gjelder : Ny gjødseltank:Bunnplate innvendig diameter:31.8m og en høyde 4 m.
Volum: ca. 3 200m³.
Byggested : Mæhlum, 2635 Tretten
Tiltakshaver: Holmen Andre`

Det har innkommet merknad på at gjødsellager som du fikk tillatelse på i 2009 er feilplassert og at naboer har luktplager på grunn av gjødsellageret. På bakgrunn av dette vil kommunen ha en redegjørelse for dette innen 15 juni 2012.

Byggesøknaden hadde også en del vilkår som fortsatt ikke er oppfylt og følgende må også innsendes:

Følgende vilkår skal etterkommes:

- Plassering av gjødselkummen godkjennes i henhold til situasjonskart datert den 02.04.09 fra Øyer kommune. **Avvik og skal redegjøres for.**
- Det skal plantes en le-skjerm av busker og trær ved grensen mot boligeiendommene i sør. **Er dette i orden?**
- Andre`Holmen framlegger leikontrakter eller avtaler om å få disponere arealer til spredning av husdyrgjødsela med 10 års varighet på 450 daa fulldyrket jordbruksareal for at prosjektet skal kunne godkjennes. **Ikke mottatt.**
- På grunn av vesentlig trafikk i forbindelse med tømning med mer, skal adkomst til kummen anlegges slik at beboerne i området blir mest mulig skånet for transporten. **Er dette i orden?**
- Tiltakshaver står selv ansvarlig for hele tiltaket og gir tilbakemelding til Øyer kommune når arbeidene er ferdigstilt. **Ikke gitt tilbakemelding til Øyer kommune.**

Gjødselkum med vegg som når mindre enn 1,5 meter over terreng, skal ha gjerde slik at samlet høyde fra terreng til toppen av gjerde er minst 1.5 meter. Kumvegg som når mer enn 1,5 meter over terreng, skal ha klatreavviser på toppen. Kummen skal utstyres med innvendig stigetrinn. **Er dette i orden?**

Frist for oppfyllelse av vilkår og redegjørelse for feilplassering skal innsendes Øyer kommune innen 15.06.2012

Med hilsen

Knut Arne Høyvesveen
Avd.ingeniør/Fagleder Byggesak.

Kopi: Knut Thomas Granerud, Fonstadvegen 17, 2635 TRETEN
Landbrukskontoret i Lillehammer reg, Vestringvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL